

ČRPALIŠČE FEKALNIH VODA IRČA VAS – BROD
Obstoječe črpališče ima razbremenilni kanal z
zadrževalnikom po projektu:
Zadrževalni bazen deževnih voda Irča Vas –
Brod, št. A/Č–835/79, november 1981
PREDVIDENA REKONSTRUKCIJA ZNOTRAJ
OBSTOJEČIH GABARITOV

1336/3

Obstoječi AB zid se ohrani

Nadzemni montažni
jekleni objekt, skladen z grafično
prilogo 0.2.9.

Karakteristični prerez prikazan v
grafični prilogi 0.2.12

Dostopna pot ob objektu širine
3,5 m

Obstoječ AB podporni zid se
prilagodi predvideni dostopni
poti

Ločilno območje asfalta
izvedeno z robnikom

Ohranijo se obstoječa drsna
vrata.

Naklon terena
2–4%

Travne plošče z
navezavo na obstoječi
teren

Jeklena pocinkana
ograja na AB plošči

Izvedba žičnate
ograje, ki poteka po
trasi obstoječe ograje

Cevna povezava PVC
UKC DN160

Asfaltne manipulativne površine

- cca. 50 cm tamponske podlage
- nosilna plast asfalta AC 22 base B 70/100 A4 (10 cm)
- pobrizg
- obrabna plast asfalta AC 11 base B 70/100 A4 (2–4 cm)

Linijska kanaleta DN
150 mm z iztokom v
razbremenilnik

GFK rešetke

Povozni pokrov B 125
L 12 z naknadno obdelavo

Povozni pokrov D 400
z naknadno obdelavo

Povozni pokrov D 400
dvodelni
z naknadno obdelavo

797/2

1083/4

797/1

797/3

PODATKI GEODETSKEGA NAČRTA:

- Meje parcele – natančnost do 3 m
- Urejena meja – koridor natančnosti do 0,20 m
- Koordinatni sistem D96/TM

Geodetski načrt GEOPRO2021–114GN

LEGENDA:

PREDVIDENO STANJE

- Asfalt
- AB Plošča
- Nadzemni objekt
- Travnate plošče
- Robnik
- Nova žična ograja

Projektant:
VODAR, Okoljske rešitve in inženiring d.o.o.
Pečovnik 24, 3000 Celje



Naročnik:
Mesta občina Novo mesto
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto

Objekt:
Rekonstrukcija črpališča Brod

Vodja projekta:
Andrej Hercog, univ.dipl.vki

Oznaka:
IZS G–4018

Vsečina:
Zunanja ureditev

Pooblaščen inženir:
Andrej Hercog, univ.dipl.vki

Oznaka:
IZS G–4018

Sodelavca:
Marko Preložnik, univ.dipl.vki
dr. Klara Hercog, univ. dipl. biol.

IZS G–4224

Faza projektne dokumentacije:

PZI

Datum risbe:
Maj 2022

Merilo:
M 1:250

Št.projekta:
202103/046

Št.risbe:
0.2.5