



Previdena fekalna in meltarčna kanalizacija na določenem odseku poteka znotraj območja projekta: ŠPORTNO REKREACIJSKE POVRŠINE, št. 046/2021, december 2022. V grafiku je prikazano tudi območje iz navedenega projekta, da je nazorno prikazano usklajenost med obema projektoma.

Na graficnem prikazu sta označeno obstoječ in predvideni iztok v reko Krko. Pri spremembi lokacije iztoka v vodotok ne bo prišlo do sprememb pretokov na iztoku, saj se z našim projektom ne poslabšujejo odločne pogoje. Nespremenjen ostaja tudi zgornji sloj zbirne površine in s tem podoben koeficient meteoirnih vod. Spremeni se le razporeditev podavanske vode z obravnavanih prispevnih površin. Voda s teh prispevnih površin, ki se posestu speljeva, je po posegu spjelna v ločen meteoirni kanal in nato v Krko. Pritok v Krko iz mešane kanalizacije pa se zmanjša za to podavansko vodo.

Pred posegom je bil iztok v Krko iz razbremenilnika mešane kanalizacije, da se je v Krko izlivala meteorna voda pomešana s fekalno vodo, po posegu pa se bosta meteorna in fekalna voda odvajali ločeno.

OBSTOJEĆE STANJE = A
PREDVIDENO STANJE = (A-B) + B = A
OBSTOJEĆE STANJE = PREDVIDENO STANJE

LEGENDA:

- | | |
|--|-------|
| Previdena iskazna konvencija | — |
| Previdena mešana konvencija | — |
| Previdena mešana konvencija | — |
| Ostalo/oba mešana konvencija | — |
| Parežna meša | — |
| Parežna meša | — |
| Parežna števila | 100,0 |
| Ostalo/oba mešana konvencija, se opusti i se na obravnavnem območju rudi | ✗ |

Projektant:
VODAR, Okoljske rešitve in inženiring d.o.o.
Pečovnik 24, 3000 Celje

[illegible]

