tloris



prerez



pogled



ELEKTRIČNO DRŽALO montirano na steni poševnine
avtomatsko zapiranje vrat preko signala iz centrale AJP

oznaka	**mNV4**	**M=1:25**
pozicija	notranja vrata v mansardi, vhod v predprostor dvigala	
novo / obstoječe	nova stalno odprta požarna vrata z avtomatskim zapiranjem 30 min, sodobnega izgleda	
dimenzija zidarsko	140/280 cm	
dimenzija mizarsko	129/210 cm + nadsvetloba	
širina podboja	max 4 cm	
odpiranje	desno, enokrilno	
količina	1	

opis

- stena: po shemi
- podboj: podboj iste debeline kot krila, v vseh pripirah gumijasta tesnila, podkonstrukcija je del postavke, poravnava s steno
- krilo: leseno, barvano, vratno krilo, kompozitno, poravnano z ravnino stene, d=4cm, minimalno posneti robovi (2-3 mm), barvano s pokrivno gladko popolnoma mat barvo, ton po izboru pooblaščenega arhitekta ter ZVKD Novo mesto
- krilo in podboj poravnana na obeh straneh, celota v isti ravnini kot stene
- nadsvetloba: da, požarno steklo, v lesenem okvirju, kot podboj
- pripira: po shemi
- prag: po shemi
- toplotna izolativnost: /
- zvočna izolativnost: /
- požar: stalno odprta požarna vrata s samozapiralom 30 min, avtomatsko zapiranje vrat preko signala iz centrale AJP - vse vključeno v ceno
- kljuka: kljuka INTERSTEEL 35267 ali enakovredno
- ključavnica: da, okrogla rozeta npr. INTERSTEEL 35182
- okovje: s tremi inox nasadili, skrito okovje, Simonswerk Tectus 3D
- odpiranje: desno, enokrilno, stalno odprta vrata, avtomatsko zapiranje vrat preko signala iz centrale AJP
- samozapiralo: da, skladno z zasnovo požarne varnosti, skrito samozapiralo tip Geze Boxer ali enakovredno



širina podboja enaka steni, skrita nasadila

OPOMBE:
Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!
Spremembe projekta mora pisno potrditi pooblaščeni arhitekt in ZVKD Novo mesto!
Delavniške risbe, detajle, predlagane materiale in obdelave ter način izvedbe mora pred izvedbo pisno ptrditi pooblaščeni arhitekt in ZVKD Novo mesto!

zeloa

investitor:	Mestna občina Novo mesto	projektant:	ZELOA d.o.o., Ptujska ul. 19, Ljubljana	vrsta pr.d.:	PZI	št. projekta:	213-20
objekt:	Narodni dom Novo mesto	vodja projekta:	Anže Zalaznik u.d.i.a. zaps 1123 PA PPN	vrsta načrta:	ARH	datum:	junij 2024