



oznaka	m003	M=1:25
pozicija	okna v mansardi	
ново / obstoječe	izvedejo se nova okna po vzoru obstoječih	
dimenzija zidarsko	notranjost: fi 77,5 cm, zunanjost: fi 65,5 cm	
dimenzija mizarsko	po shemi	
parapet	po načrtu	
širina podboja	po obstoječem oknu	
odpiranje	fiksna zasteklitev	
količina	3	

- opis
- Lesena fiksna okrogla okna. Okna se izdeljo po vzoru obstoječih, kar pomeni, da je potrebno pri izdelavi novih upoštevati tudi obstoječe profile okenskih letvic in druge detajle.
- izdelava se dokumentacija stanja in pripravo mizarski načrti - je del postavke oken !
 - stena: 24 in 35 cm
 - zvočna izolativnost: vgrajeno stavbno pohoštvo mora dosegati zvočno izolirnost vsaj $R_w (C, C_{tr}) = 28$
 - podboj: lesen, macesen, v barvi okna
 - krilo: okroglo fiksno, leseno, macesen
 - zasteklitev: 4/16we/4, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - končna obdelava okna: barvni premaz na osnovi naravnih olj – bele barve, končni premaz za les na osnovi naravnih olj z vgrajeno UV zaščito – barvni odtenek določi in potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto
 - senčilo: /
 - zunanja polica: da, Alu, z odkapom po kotom 45° , prašno barvano v barvi fasade, barvo potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto - ni del postavke
 - notranja polica: ne
 - okovje: masivno patinirano medeninasto okovje – okovje potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto
 - parapet: po načrtu
 - naložni profil: /
 - lesena preklada/profil nad oknom: /
 - uporaba lepljenega lesa ni dovoljena
 - na steklo ni dovoljeno lepiti prečnih letvic
 - okna so brez nadsvetlobe
- vsaka posamezna pozicija okna mora biti, po zaključenih gradbenih delih, posebj izmerjena, saj so med posameznimi zidarskimi odprtini mogoča odstopnja,
- vsi mizarski detajli novih oken morajo biti pisno potrjeni s strani pooblaščenega arhitekta in ZVKD Novo mest

OPOMBE:

Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!

Spremembe projekta mora pisno potrditi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!

Delavniške risbe, detajle, predlagane materiale in obdelave ter način izvedbe mora pred izvedbo pisno ptdriti pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!