



oznaka	pOV1	M=1:25
pozicija	okna v pritličju	
ново / obstoječe	izvedejo se nova okna po vzoru obstoječih	
dimenzija zidarsko	119 x 196-206 cm	
dimenzija mizarsko	po shemi	
parapet	cca 82 cm	
širina podboja	cca 32 cm	
odpiranje	dvojno dvokrilno, zunanja krila se odpirajo navzven, notranja navznoter	
količina	14	

opis

Lesena škatlasta dvojna dvokrilna okna z ločnim zaključkom, zunanja krila se odpirajo navzven, notranja navznoter. Okna se izdeljo po vzoru obstoječih, kar pomeni, da je potrebno pri izdelavi novih upoštevati tudi obstoječe profile okenskih letvic in druge detajle (glej Konservatorski načrt arhitekturni detajli mapa 4).

- izdela se dokumentacija stanja in pripravijo mizarski načrti - je del postavke oken !
- stena: cca od 80 do 100 cm
- zvočna izolativnost: vgrajeno stavbno pohištvo mora dosegati zvočno izolimnost vsaj $R_w (C, C_{tr}) = 28$
- podboj: lesen, macesen, povezuje zunanji in notranji okenski krili
- zuanje krilo: leseno, macesen, zgoraj ločni zaključek, krili sta simetrični in po višini razdeljeni na tri polja po vzoru obstoječih oken
- zuanje krilo zasteklitev: ESG6, kaljeno steklo
- notranje krilo: leseno, macesen, zgorj ločni zključek, krili sta simetrični in po višini razdeljeni na tri polja po vzoru obstoječih oken
- notranje krilo zasteklitev: 4/16WE/4 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- končna obdelava okna: barvni premaz na osnovi naravnih olj – bele barve, končni premaz za les na osnovi naravnih olj z vgrajeno UV zaščito – barvni odtenek določi in potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto
- senčilo: notranji screen - ni del postavke
- zunanja polica: ne, je del fasaderskih del, izvedena kot štukatura v nagibu
- notranja polica: da, lesena, globina cca 14cm, oz. po shemi, macesen obdelava in barva kot okno
- okovje: masivno patinirano medeninasto okovje – okovje potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto
- naložni profil: /
- lesena preklada/profil nad oknom: /
- med okenski krili je vstavljena kovinska mreža - ni del postavkel
- uporaba lepljenega lesa ni dovoljena
- na steklo ni dovoljeno lepiti prečnih letvic
- termopanska zasteklitev je dovoljena le na notranjih okenskih krilih
- okna so brez nadsvetlobe
- na fasadni strani je na zgornjem robu okna minimalen odkapni pas Alu zaščitne pločevine (izveden ločno) z minimalnim odkapnim robom, strojno krivljeno, po obstoječem detajlu, bavrvo in detajlje izvedbe pisno potrđita pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto, Alu zaščitni odkap JE del postavke !
- vsaka posamezna pozicija okna mora biti, po zaključenih gradbenih delih, posebaj izmerjena, saj so med posameznimi zidarskimi odprtini mogoča odstopnja,
- vsi mizarski detajli novih oken morajo biti pisno potrjeni s strani pooblaščenega arhitekta in ZVKD Novo mesto

OPOMBE:

Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!

Spremembe projekta mora pisno potrditi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!

Delavniške risbe, detajle, predlagane materiale in obdelave ter način izvedbe mora pred izvedbo pisno ptdriti pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!

investitor: Mestna občina Novo mesto	projektant: ZELOA d.o.o., Ptujška ul. 19, Ljubljana	vrsta pr.d.: PZI	št. projekta: 213-20
objekt: Narodni dom Novo mesto	vodja projekta: Anže Zalaznik u.d.i.a. zaps 1123 PA PPN	vrsta načrta: ARH	datum: junij 2024