

ISTRABENZ PLINI d.o.o.
Podbevškova 10, 8000 Novo mesto
Tel. 07-3934-002 ali 098

Vlagatelj:

ACER d.o.o.

**Šentjernejska c. 43
8000 Novo mesto**

DŽ-77/2022

Novo mesto, 19.10.2023

ISTRABENZ PLINI d.o.o., Sektor ODS Zemeljski plin, kot operater distribucijskega sistema zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto, v postopku izdaje mnenja na zahtevo vlagatelja podaja po 30. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/2017, s spremembami in dopolnitvami), ter na podlagi Odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb dejavnosti systemskega operaterja distribucijskega omrežja in dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem (Ur.l. 35/2006), na vašo vlogo z dne 9/28/2023, prejeto 10/2/2023, naslednje

PROJEKTNI POGOJI

Zadeva : **Ureditev zunanjih površin in športnih igrišč pri O.Š. Grm**

Investitor: **O.Š. GRM, Trdinova ulica 7, 8000 Novo mesto**

Območje izgradnje: **območje okoli O.Š. Grm, Novo mesto**


Tehnična dokumentacija: **ACER d.o.o.DPP S-2/23, september 2023**

PROJEKTNI POGOJI SO SLEDEČI:

1. Osnovna šola ima zgrajen hišni plinski priključek iz Trdinove ulice, dimenzije d32 iz PE100, zgrajen pa je tudi hišni plinski priključek za object Mušičeva ulica 2, Kateri spada pod območje urejanja same osnovne šole.
2. Obratovalni nadtlak plina na hišnem plinskem priključku znaša 1,0 bar, globina od temena cevi do nivoja tal znaša cca od 0,6m-0,8 m.
3. **V projektu je potrebno upoštevati minimalne odmike od plinovoda, "Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do 16 bar (Ur.list RS 26/2002).**
4. **Posege na samem plinovodu sme opravljati le sistemski operater ODS ali usposobljeno strokovno osebje, ki ima z njim sklenjeno pogodbo o izvajanju.** Enako velja za konstrukcijske elemente distribucijskega plinovoda (cev, montažni kosi, priključki). Hišni plinovodni priključek oziroma plinska uvodnica je proizvod RMA, zunanja izvedba tip KEITH-S/PE-AVR PEX/DNy, (kotna pipa, ki ima vgrajeno termično zaporo) ali podobna z enakimi tehničnimi karakteristikami.

5. V projektu morajo biti predvideni in navedeni naslednji ukrepi za gradnjo plinovoda ali gradnjo ob plinovodu:
- a. Izvajalec del mora poslati pisno prijavo del sistemskemu operaterju najpozneje mesec dni pred pričetkom izvajanja del v zaščitnem pasu plinovoda, da lahko sistemski operater ustrezno zaščiti plinovodne naprave. Sam poseg v ožji zaščitni pas plinovoda (2 x 2 m glede na os) pa najmanj 5 dni pred posegom.
 - b. Izvajalec del mora pred pričetkom izvajanja del pridobiti podatke o legi in globini plinovodnih naprav.
 - c. Podzemne dele plinovodnih naprav se mora odkopati ročno pod nadzorom sistema operaterja. Odkopani deli morajo biti zavarovani proti poškodbam (tudi proti zmrzovanju), in proti premikom.
 - d. Vsako morebitno tangiranje, križanje plinovoda, neposredna sprememba nivelitete cestišča in globine obstoječega plinovoda, mora biti izvedena v skladu s tehničnimi predpisi, oziroma po navodilih predstavnika sistema operaterja.
 - e. Vsako križanje plinovoda, ali sprememba globine obstoječega plinovoda, mora biti geodetsko posneta. Geodetski posnetek in risba detajla morata biti vnešena v projekt izvedenih del in predana sistemskemu operaterju.
 - f. Če izvajalec del naleti na del plinovodnega omrežja ali opozorilni trak, pa na to ni bil predhodno opozorjen, mora delo takoj prekiniti in obvestiti sistema operaterja, da se dogovorita za nadaljne ukrepe.
 - g. O vsaki poškodbi plinovodnih naprav mora izvajalec del takoj obvestiti sistema operaterja.
6. Po končani gradnji mora izvajalec del pridobiti pisno izjavo od sistema operaterja da je upošteval in izpolnil pogoje iz soglasja.

Pripravil:
Žiberna Danijel



Vodja sektorja ODS :
Mirko Krašovec



Vročiti:

-naslovniku
-arhiv, tu



